

Auditoría energética

CONSUMOS DE VAPOR POR ETAPA DEL PROCESO

- ESTERILIZACIÓN: 200-217 (Kg Vapor/Ton RFF).
- DIGESTIÓN: 100-115 (Kg Vapor/Ton RFF).
- PRECALENTAMIENTO: 60-70 (Kg Vapor/Ton RFF).
- CLARIFICACIÓN: 10-15 (Kg Vapor/Ton RFF).
- PALMISTERIA: 60-70 (Kg Vapor/Ton RFF).
- ALMACENAMIENTO: 10-15 (Kg Vapor/Ton Prod.).
- DISTRIBUIDORES: 20-25 (Kg Vapor/Ton RFF).
- AGUA DE PROCESO: 20-30 (Kg Vapor/Ton RFF).
- INDETERMINADAS: 35-..... (Kg Vapor/Ton RFF).